



UNITA' OPERATIVA TERRITORIALE DI PADOVA

BAXI S.P.A.

Via Trozzetti 20

36061 Bassano del Grappa (VI)

OGGETTO: Generatore di calore modulare di costruttore BAXI S.P.A. modello LUNA DUO TEC MP+ PMAX6 versioni 1.115, 1.130, 1.150.

Si fa riferimento alla richiesta della società BAXI S.P.A. del 05/12/2023, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione (nota INAIL n. 10629 del 14/11/2018) ad installare, per i modelli di generatore modulare indicati in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: BAXI S.P.A.

Modello: LUNA DUO TEC MP+ PMAX6 versioni 1.115, 1.130, 1.150.

Marchi di fabbrica: BAXI S.P.A

Disegno d'Assieme: 7719343 rev. 01 del 12/09/2018

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate in sede di rilascio dell'approvazione, considerata la dichiarazione del fabbricante in merito all'assenza di modifiche apportate alla configurazione del prototipo già approvato, si ritiene di poter rinnovare l'approvazione del generatore modulare in argomento in continuità alla nota emessa da questo Dipartimento sopra citata.

Al riguardo si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno/i d'assieme sopra riportato/i la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questo Dipartimento.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha validità fino al 22/01/2029

Il Tecnico verificatore

Per. Ind. Davide Sanzi

Il Direttore della UOT

Dott. Ing. Francesco Panin