

BAXI S.p.A

Via Trozzetti 20, 36061
Bassano del Grappa (VI)

OGGETTO: Rinnovo certificato INAIL n° 60202/0002457 del 09/04/2015 - Generatore di calore modulare di costruzione Baxi S.p.A. modello DUO-TEC MP+, costituito da singoli moduli termici DUO-TEC MP+ 1.35, 1.50, 1.60, 1.70, 1.90, 1.110

Si fa riferimento alla richiesta della società Baxi S.p.A del 14/02/2020, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo. Trattasi di generatori:

Costruttore: **BAXI S.p.A.**

Modello: **DUO-TEC MP+**

Marchio/i di fabbrica: **BAXI**

Disegno d'Assieme: **7759226, 7759225**

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica, possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R - Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta "R" possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile al disegno d'assieme sopra riportato la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.

All.: c.s.

Il Tecnico verificatore

(Dott.Ing. Emanuele Ferrari)



Il Direttore del D.I.T.

(Dott.Ing. Carlo De Petris)

