




Scaldacqua in pompa di calore

BAXI

BAXI		Potenza dello scaldacqua sostituito* [kW]	Tipo di scaldacqua sostituito*	Potenza utile della PDC [kW]	COP**	Capacità accumulo [litri]
SPC Split 150 WH				1,75	3,36	150
SPC Split 200 FS				1,75	3,3	215
SPC Split 300 FS				1,75	3,42	270
SPC 200				1,7	3,34	215
SPC 300				1,7	3,5	270
SPC 300 S				1,7	3,29	260
SPC 90				1,05	3,00	87

*dati da compilare a cura dell'utente

**il valore del COP ai sensi dell'Allegato del D.lgs 28/2011 il valore del COP deve essere maggiore di 2,6