



## CASSETTA PER CALDAIE DUO-TEC CSI-i IN

### ATTENZIONE



DEVE ESSERE PREVISTO UN RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE DEL GAS IN POSIZIONE VISIBILE E FACILMENTE ACCESSIBILE ALL' UTENTE IN CONFORMITA' ALLE NORME UNI-CIG 7129 E 7131





### CONDOTTI SEPARATI




### CONDOTTI COASSIALI



MR = Mandata riscaldamento G 1"  
RR = Ritorno riscaldamento G 1"  
R5/8 = Tubo refrigerante da 5/8" (pompa di calore)  
R3/8 = Tubo refrigerante da 3/8" (pompa di calore)  
SCAR = Scarico valvola di sicurezza  
ES = Entrata sanitario G 1/2"  
US = Uscita sanitario G 1/2"  
ALIM = Alimentazione elettrica  
GAS = Entrata Gas G 3/4"  
COND = Scarico condensa  
TC = Telecontrollo  
RC = Ricircolo sanitario G 1/2"



### VISTA LATO DESTRO (vista da esterno cassa)



### ATTENZIONE !!!

E' INDISPENSABILE COLLEGARE IL TUBO SCARICO CONDENZA PRESENTE IN CALDAIA AD UNO SCARICO ESTERNO PREDISPOSTO PER TALE USO, EVITANDO FUORIUSCITE DI CONDENZA ACIDA.